



**Balatonkenese Város  
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. szeptember 26. napján tartandó nyílt testületi ülésére**

**Ügyiratszám:** műsz/51-68/2024.

**Tárgy:** Tájékoztató a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde épületének villamos korszerűsítése beruházás megvalósításáról

**Előterjesztő:** Jurcsó János polgármester

**Törvényességi szempontból megvizsgálta:** dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

**Előkészítette:** Heppell Ildikó beruházási ügyintéző

**Melléklet:** -

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2024. (VII.3.) határozata szerint a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde (8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.) épületének villamos korszerűsítése beruházás kapcsán lefolytatott ismételt beszerzési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelező kiválasztásra került.

A beruházás műszaki tartalma Böle Károly 2024-005 munkaszámú Villamos korszerűsítés kiviteli terve, valamint a kivitelezés megkezdése előtt a tervező által is jóváhagyásra került módosítások szerint került megvalósításra.

Az épület villamos korszerűsítése során az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Az épület villamos energiaellátása meglévő megmaradó. A mérőhely eredeti helyén maradt a szükséges korszerűsítés elvégzése után. Az épület főelosztó berendezése az eredeti elosztó helyére a mérő mellé került. Az elosztó berendezések oldalfalra szerelt műanyag szekrények, ajtóval, maszkos kivitelben kerültek kialakításra. A szekrények védettsége IP31. Az elosztó úgy került legyártásra, hogy két szabványérték lépcsővel magasabb teljesítmény fogadására alkalmas legyen. Az épület meglévő hálózatának elemei elbontásra, a sérült szerkezetek, burkolatok javításra kerültek.

A helyiségek rendeltetése és a bennük folyó tevékenység alapján a kötelezően előírt átlagos megvilágítási értékeket előíró szabvány követelményrendszer figyelembevételével kerültek kiválasztásra az új LED-es lámpatestek.

Az általános villamos berendezések használatához II.s.+F 230V-os csatlakozó aljzatok kerültek beépítésre, a helyiségek funkciójához igazított védettséggel ellátva. Ezek a csatlakozók önálló áramkörökként kerültek kialakításra, megtáplálásuk az elosztóból történik. A konyhai berendezések részére 230V, illetve 400V-os csatlakozások készültek, ezen áramkörök csak ilyen típusú fogyasztókat látnak el.

Az épületben meglévő megmaradó gyengeáramú rendszerek új betáplálást kaptak. Az építmény egy villamos táplálással rendelkezik, a tűzvédelmi főkapcsoló funkciót a főelosztóban elhelyezett távműködtetésű megszakító látja el. A távműködtetés kiépítése közvetlenül a



**Balatonkenese Város  
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

főbejáratnál kerül kialakításra. A nagyobb teljesítményű fogyasztók leágazásai az elosztókban, és/vagy készülék mellett elhelyezett leválasztó kapcsolókkal készültek, mellyel szakaszos feszültségmentesítést lehet végezni. A villamos szerelés a helyiségek tűzveszélyességi besorolása, és a tervező által készített tűzvédelmi terv szerint készült el.

A beruházással az épület elektromos hálózat korszerűsítése megvalósult, ezzel a jelenlegi követelményeknek is megfelel, továbbá az épület elektromos hálózata biztonságossá vált.

A kivitelezés a megkötött vállalkozási szerződés szerint 2024. július 22. – 2024. augusztus 23. napja között megvalósult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.


Balatonkenese, 2024. szeptember 5.

**Tisztelettel:**



  
**Jürcsó János**  
polgármester



  
**dr. Nagy Erzsébet Andrea**  
jegyző



**Balatonkenese Város  
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

---

**Határozat-tervezet:**

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2024. (IX.26.) határozata**

**Kippkopp Óvoda és Bölcsőde épületének villamos korszerűsítése beruházás  
megvalósításának tudomásulvételéről**

1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde (8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.) épületének villamos korszerűsítése beruházással kapcsolatos tájékoztatót megismerte, és
  - a.) tudomásul veszi.
  - b.) nem veszi tudomásul.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester